№	Назва торговельного обєкту:	Новус	ФУРШЕТ	епіцентр	Сільпо	АТБ	Леруа Мерлен	НОВУС	АШАН	ФОРА	АТБ	АШАН	ФУРШЕТ	Результат
	Адреса:	Броварський проспект 18	Біломорська 1	Братиславська 11	Лісовий проспект 39	Шолом-Алейхема 17	Броварський проспект 3В	Гната Хоткевича 1	Червоногвардійська 1-Б	Академіка Курчатова 19А	Академіка Курчатова 8А	п-т Генерала Ватутіна 2	Братиславська 14б	
	Досліджував:	Опанасенко Д.	Опанасенко Д.	Закусило А.	Закусило А.	Дмитріва Д.	Дмитріва Д.	Захарченко В.	Захарченко В.	Перехрест Я.	Перехрест Я.	Рішняк М.	Рішняк М.	
1	Чи помічені знаками або символами місця паркування особистого транспорту?	НІ	НІ	ТАК	-	-	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	НІ	ТАК	-	5
2	Чи наявні на вході в торговельний об'єкт знаки або символи, що свідчать про пристосованість входів для інвалідів?	НІ	НІ	НІ	НІ	НІ	НІ	НІ	НІ	НІ	ТАК	ТАК	НІ	2
3	Наявність пандусів на вході до об'єкта:	"- НЕМАЄ І НЕПОТРІБЕН"	-	-	ТАК	ТАК	-	-	-	ТАК	ТАК	-	ТАК	5
4	Чи є по обидва боки пандуса огорожа заввишки не менше 0,9 м з поручнями? (вказати інші розміри-якщо є)	-	-	-	ТАК	НІ	-	-	-	ТАК	ТАК	-	-	3
5	Чи захищений пандус від впливу атмосферних опадів?	-	-	-	-	ТАК	-	-	-	НІ	НІ	-	НІ	1
6	Чи зручний під'їзд до дверей торговельного об'єкту?	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	ТАК	ТАК	10
7	Вид дверей: розсувні, двері-вертушки, чи які потрібно відкривати? (зазначити в правому полі вид дверей в конкретному торговельному об'єкті)	РОЗСУВНІ	РОЗСУВНІ	РОЗСУВНІ	РОЗСУВНІ	ВІДКРИВНІ	РОЗСУВНІ	РОЗСУВНІ	РОЗСУВНІ	ВІДКРИВНІ	ВІДКРИВНІ	-	РОЗСУВНІ	0
8	Чи є пандус на сходах у місцях перепаду рівнів?	-	-	-	-	-	-	-	ТАК	-	-	ТАК	-	2
9	Чи достатня для переміщення коляски ширина проходів в торговельному об'єкті?	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	11
10	Чи достатня ширина проходів на касах (не менше 1,1 м)?	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	НІ	НІ	8
11	Висота каси не перевищує 0,8м?	НІ	НІ	НІ	НІ	ТАК	НІ	НІ	НІ	НІ	НІ	ТАК	НІ	2
12	Чи є на касах спеціально облаштовані засоби для людей з особливими потребами? (дописати: глухих, сліпих тощо)	Для глухих	Для глухих	ДЛЯ ГЛУХИХ	=	=	=	=	=	=	=	=	НІ	0
13	Якщо будівля має більше одного поверху чи є в наявності ліфт (кабіни якого повинні мати розміри не менше: ширина -1,1м, глибина – 1,5 м, ширина дверного прорізу – 085 м)?	"- ОДНОПОВЕРХОВИЙ"	-	-	-	-	ТАК	-	ТАК	ТАК	-	-	-	3
14	Чи доступні за висотою (не більше 1 м від підлоги і відстані не менше 0,4 м від бокової стіни) ручки, контрольні ваги, кнопки ліфту, торговельних автоматів?	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	НІ	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	ТАК	ТАК	9
15	Чи забезпечений безперешкодний трафік у торговельній залі людини в інвалідній колясці?	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	10